ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o. o.
ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
tel. fax 313-20-11, 313-[illegible]-10
NIP 577-17-76-416, Regon 151514584

Myszków, dn. 19.09.2018r.

dot: pytań do ogłoszonego postępowania przetargowego do zadania pod nazwą: „ Modernizacja osadnika wtórnego radialnego Ob. Nr 8.1 na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie"

W odpowiedzi na Państwa pytania dot. przedmiotowego zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający na okres modernizacji zabezpieczy obiekt od napływu wód gruntowych, deszczowych?
Ad.1

Tak. Zamawiający na okres modernizacji zabezpieczy obiekt od napływu wód gruntowych, deszczowych.

2. Czy Zamawiający jest w stanie zrezygnować z podziału na etapy i przyjąć jako wykonanie całości zadania z terminem wskazanym w SIWZ na 15.05.2019r. (dotyczy harmonogramu wykonania robót w SIWZ). Naszym zdaniem technicznie uzasadnione jest wykonanie wszelkich robót budowlanych a w dalszej kolejności zabudowa konstrukcji nierdzewnej wyposażenia osadnika).

Ad. 2
Tak. Zamawiający zrezygnuje z podziału na etapy i przyjmuje jako wykonanie całości zadania do 15.05.2019r.
W związku ze wskazaną zmianą dokonane zostaną zmiany w SIWZ oraz treść załączników (formularz oferty, wzór umowy).

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Woszczyk