

dotyczy: przetargu pn.: „Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej A5 Dn 300 mm kanalizacyjnymi metodą bezwykopową na terenie miejscowości Myszków”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie w odpowiedzi na pytania firm zainteresowanych niniejszym postępowaniem udziela odpowiedzi:

Pyt1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kształtek kapeluszowych z filcu do uszczelnienia przyłączy?

Ad1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kształtek kapeluszowych z filcu do uszczelnienia przyłączy. Zamawiający przewiduje zastosowanie kształtek kapeluszowych klasy C z włókna szklanego E-CR.

Pyt2. W związku z odpowiedziami zamawiającego z dnia 18.01.2016r. na pytanie nr. 6 Proszę o potwierdzenie iż w punkcie

a. Stawka godzinowa robocizny (R) - zł.

(M) - zł.

(S) - zł.

Należy podać stawkę 1 roboczogodziny, ceny za materiały i stawki 1 maszynogodziny pracy sprzętu

Ad2. Tak należy podać stawkę jednostkową.