

Myszków, 09.06.2014r.

Dot: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej „A5” DN 600 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi na terenie miejscowości Myszków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Myszkowie w odpowiedzi na pytania firmy zainteresowanej niniejszym postępowaniem udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji prze które przechodzi kolektor i znajdują się studnie na wejście i prowadzenie robót.

Ad.1.

Tak. Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji.

2. Prosimy o wskazanie średnicy studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji.

Ad.2.

Średnica pięciu studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji wynosi DN 1200 mm a dwóch – DN 1400 mm.

3. Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji i fakturowania II Etapu – określenie do 15-05-2015r.” może oznaczać sierpień 2014 zaraz po zakończeniu Etapu I i jak i maj 2015r. czyli prawie za rok. Czy Zamawiający posiada finansowanie na wykonanie Etapu II w 2014r.?

Ad.3

Rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie faktur za poszczególne etapy wystawionych przez Wykonawcę. Termin realizacji II etapu nastąpi 15.05.2015r. Faktura będzie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Zgodnie z § 9 ust. 3 projektu umowy należność za wykonane roboty będzie przez Zamawiającego wpłacana w terminie do 30 dni od faktury końcowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający posiada środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia.

4. Jakie są średnice i maksymalne godzinowe przepływy ścieków w kolektorze.

Ad.4

Średnica kolektora wynosi DN 600 mm, natomiast maksymalnych godzinowych przepływów nie mierzono.