

Myszków, dn. 16.05.2018r.

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do zadania pn: „Modernizacja osadnika wtórnego radialnego Ob. Nr 8.1 na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie w odpowiedzi na pytania firmy zainteresowanej niniejszym postępowaniem udziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Szczotka koryta - czy jest wystarczająca ilość pierścieni prądowych w łożysku centralnym do podłączenia silnika szczotki?

Ad.1

Zasilanie zgarniacza osadnika 8.1 odbywa się poprzez pierścień ślizgowy zbudowany z 4 pierścieni prądowych po których poruszają się szczotki. Zasilanie do pierścieni doprowadza jest przewodem 5 żyłowym (5x2,5 mm²)

Pyt.2

Czy jest określona minimalna odległość odsunięcia koryta od wewnętrznej ściany osadnika , czy ma być taka jak w osadniku 8.1 lub 8.2?

Ad.2

Minimalna odległość odsunięcia koryta od wewnętrznej ściany osadnika wynosi 400 mm.