

LEGENDA:	
	– ŁĄCZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY
	– ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
C1	– OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA MODENA MINI 2x26W IP55
E1	– OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA FIBRA III PC 2x58W IP65
EW1 EW2	– OPRAWA LEDOWA AWARYJNA 2godz. JEDNOSTRONNA
AW1	– OPRAWA LEDOWA AWARYJNA 2godz. SUFITOWA
EW7	– OPRAWA LEDOWA AWARYJNA 2godz. DO MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

OBIEKT / INWESTYCJA:	Rozbudowa stacji wodociągowej „Palmowa”		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa; dz.ew. 212 - obręb Mrzygłódka; 42-300 MYSZKÓW		
INWESTOR:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; ul. Okrzei 140; 42-300 MYSZKÓW		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYK.	
PROJEKTANT: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/02		OPRACOWANIE: mgr inż Zbigniew Szecówka	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02		JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803	
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKTOWANY RZUT OŚWIETLENIA STACJI WODOCIĄGOWEJ		
	DATA: 06.2016	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: E2

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012PL